

RICERCA DELLE PERDITE

RAPPORTO D'INTERVENTO

e6823

Data trasmissione:	28/12/2020	Prot.n.	CBsts/20u/ld/1137
Int. ultimato il	18/12/2020	da	L. D'Agnillo
Rapporti collegati:	e6823#	del	17/12/2020

da	sig. Luca D'Agnillo
a	Comune di Campobasso
	dott. V. DE MARCO - vincenzo.demarco@comune.campobasso.it
	geom. M. DI MAIO - michele.dimaio@comune.campobasso.it
e p.c.	GZ COSTRUZIONI - gzcostruzioni99@gmail.com
pag.	1

Richiesta d'intervento da:	URP	del	09/12/2020	prot. n.	918	--	--
Segnalazione di:	sig. Angelo Mutillo	recapiti:	328 1786920				
Localizzazione:	cda San Salvatore	rete/partizione	Tappino/San Salvatore				
Relazione:							

Il giorno 18/12/2020 l'impresa G.Z. Costruzioni come richiesto nel nostro rapporto e6823#, ha messo a nudo la tubazione di allaccio a limite della proprietà comunale.

Nel punto di scavo è stata localizzata una perdita che è stata riparata in giornata dall'impresa G.Z. Costruzioni.

Allegati:	--
Note:	--

L. D'Agnillo

